



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РСО – АЛАНИЯ**

(362020, г. Владикавказ, ул. Островского, 33, тел. /факс 70-70-28, e-mail: [ugpn-rso@rambler.ru](mailto:ugpn-rso@rambler.ru),  
номер телефона доверия МЧС России – (499) 216-99-99; телефон доверия ЮРЦ МЧС России 8 (863) 240-66-10;  
телефон доверия ГУ МЧС России по РСО – Алаания -25-84-32)

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРАВОБЕРЕЖНОМУ РАЙОНУ РСО-АЛАНИЯ**

(363020, г. Беслан, ул. Бр. Торчиновых № 57, тел. /факс (8-867-37) 3-42-71)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г.Беслан  
(место составления акта)

"06" июля 2017 г.  
(дата составления акта)

12 час.00 мин.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического  
лица, индивидуального предпринимателя

№ 49

**По адресу/адресам:** РСО– Алаания Правобережного района г. Беслан Железнодорожный дом 41  
(место проведения проверки)

**На основании:** Распоряжения заместителя начальника Главного управления МЧС России по РСО-Алаания-начальника УНД и ПР подполковника внутренней службы Кравченко Сергея Александровича № 49 от «02» июня 2017 г. (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

**была проведена** внеплановая, выездная **проверка в отношении:** Муниципального казённого  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)  
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 16 г. Беслана» Правобережного района  
Республики Северная Осетия-Алаания (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество(последнее - при наличии)  
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность \_\_\_\_\_  
" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность \_\_\_\_\_

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

**Общая продолжительность проверки:** 1 рабочий день / 1 час  
(рабочих дней/часов)

**Акт составлен:** Отделом надзорной деятельности по Правобережному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РСО-Алаания \_\_\_\_\_ контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):**

(заполняется при проведении выездной проверки): Заведующая МКДОУ «Детский сад № 16 г.Беслана» Правобережного района РСО-Алаания Киселева Елена Анатольевна

07.06.2017 года в 15 час.00 мин.  
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

**Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:** \_\_\_\_\_

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

**Лицо (а), проводившее проверку:** Муртазова Вероника Тамерлановна гос. инспектор ОНД по Правобережному району по пожарному надзору майор внутренней службы

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку: в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

**При проведении проверки присутствовали:** Киселева Елена Анатольевна заведующая МКДОУ

«Детский сад № 16 г.Беслана» Правобережного района РСО-Алания (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

**В ходе проведения проверки:**

**выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами**

1. Групповые ячейки: 1-ая младшая, средняя группа (спальные помещения) на первом этаже и групповая ячейка старшей группы на втором этаже не оборудованы вторыми эвакуационными выходами (ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; СНиП 21-01-97\* п.6.12\*)
2. Чердачное помещение не оборудовано стационарной лестницей для доступа в объём чердака (ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; СНиП 21-01-97\* п.8.4)
3. Металлическая лестница третьего типа, предназначенная для эвакуации со второго этажа из групповой ячейки не соответствует требованиям нормативных документов по ПБ, (уклон лестницы на путях эвакуации должен быть не более 1:1, ширина проступи – не менее 25 см., а высота ступени- не более 22 см. (ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; СНиП 21-01-97\* п.6.30\*)
4. Лестница третьего типа, предназначенная для эвакуации, со второго этажа установлена на расстоянии менее 1-го метра от оконных проёмов первого этажа здания. (ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; СНиП 21-01-97\* п.6.30\*)
5. В помещении котельной отсутствует внутреннее противопожарное водоснабжение (ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; СНиП II-35-76\* п.17.5\*)

(с указанием положений (нормативных) правовых актов), (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) \_\_\_\_\_

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): Предписание № 175\1\52 от 10.11.2016 года

нарушений не выявлено \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки): \_\_\_\_\_

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): \_\_\_\_\_

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: \_\_\_\_\_

Подписи лиц, проводивших проверку: Муртазова Вероника Тамерлановна гос. инспектор ОНД по Правобережному району по пожарному надзору майор внутренней службы

(подпись)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а): Киселева Елена Анатольевна заведующая МКДОУ «Детский сад № 16 г.Беслана»

Правобережного района РСО-Алания (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"06" июля 2017 г

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)